



IM-Projekt, s.r.o.
Vodní 1
Brno
602 00

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 3391/16
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 10.1.2017

III/37413, 37414 Sudice, průtah (stavební úprava silnice), stavba se nachází v k.ú. Sudice a v k.ú. Vážany, investor SÚS JmK Brno a obec Sudice - vyjádření pro územní a stavební řízení

Jedná se o rekonstrukci části silnice III/37414 v dl. 710 m v zastavěné části obce a rekonstrukci části silnice III/37413 - část v intravilánu a následně mimo obec po křižovatku se silnicí II/374 u obce Vážany.

V rámci stavby dojde k odstranění kompletní vozovky, sanaci podloží, k pokládce nové konstrukce včetně asfaltového povrchu, sjednocení šířkového uspořádání, k úpravě sjezdů, rekonstrukci chodníků nebo vybudování nových, vzniknou parkovací stání, autobusové zastávky, záliv atd. Odvodnění bude obnoveno - pomocí příkopů a do kanalizace pomocí nových vpustí. V rámci stavby dojde k přeložce STL plynovodu a sdělovacích kabelů a dále k rekonstrukci NN, VO.

V místě stavby se nachází vodovodní přívaděč Velké Opatovice – Boskovice, vodovodní přívaděč vedoucí do VDJ Sudice, vodovod zásobovací a jednotná kanalizace včetně přípojek.

Se stavbou souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující připomínky:

1. Požadujeme před prováděním stavby komunikace umožnit provedení obnovy vodovodu a kanalizace včetně přípojek. Na rekonstrukci těchto vedení zpracovává projektovou dokumentaci firma VH atelier, spol. s r.o., Brno. Obě stavby je třeba zkoordinovat.
2. Pro přesné určení vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (mistr provozu ing.Havíř, tel.733677749, 516452344) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
3. Stavbou nesmí dojít ke snížení krytí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodních a kanalizačních přípojek. Nesmí také dojít k nadměrnému zvýšení krytí těchto vedení. Lze souhlasit se zvýšením max. o 0,2m.
4. Veškeré stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a šachty na kanalizaci včetně poklopů musí být osazeny odborným způsobem přesně do úrovně nového povrchu. Ke kontrole správnosti provedení budou přizváni pracovníci VAS (viz výše).
5. Napojení uličních vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno přednostně pomocí odboček osazených při stavbě nové kanalizace. Pokud nebude odbočka v ojedinělých případech osazena, bude napojení zrealizováno vývrtem do horní 1/3 kanalizačního potrubí a

Adresa divize
17. listopadu 14
680 19 Boskovice

tel.: +420 516 427 211
fax: +420 516 427 250
e-mail: sekretariat@vasbo.cz

Bankovní spojení: 19-4870110287/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156, Lesná
638 00 Brno